

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 25 г.

Название потребителя <u>МКД</u>	Абонент <u>ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ д.8</u>
Адрес потребителя <u>МО г.Красногорск, Ильинский б-р. д.8, ИТП 1</u>	Телефон <u>+7 925 620 27 13</u>
Ответственное лицо <u>Сироткин С.П.</u>	

Вычислитель <u>ТС-201-2-2-1-Т</u>	Сер.ном. <u>121361</u>	Расход под <u>0.320.. 80.000 м3/ч</u>	Ду <u>100 мм</u>
Отчетное число месяца <u>24</u>	Отчетное время <u>00:00</u>	Расход обр <u>0.320.. 80.000 м3/ч</u>	Ду <u>100 мм</u>
		Расход п <u>ротор 10.00 л/имп</u>	Ду <u>50 мм</u>

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	rпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
24.03	19.79819	69.3	47.9	923.381	920.627	0.06	2.754	11.3	6.5	24.00
25.03	19.15753	69.3	48.1	901.221	898.461	0.00	2.760	11.0	6.4	24.00
26.03	19.38194	69.4	47.9	900.436	897.696	0.05	2.740	11.0	6.4	# 23.99
27.03	19.10961	69.4	48.2	901.281	898.578	0.00	2.703	11.1	6.4	24.00
28.03	18.59324	69.3	48.0	872.677	870.042	0.00	2.635	10.7	6.4	24.00
29.03	18.35883	69.3	47.6	845.276	842.660	0.00	2.616	10.3	6.4	24.00
30.03	18.91025	69.3	47.2	852.346	849.740	0.06	2.606	10.3	6.4	24.00
31.03	18.15175	69.3	48.0	852.365	849.808	0.00	2.557	10.4	6.3	24.00
01.04	18.07573	69.3	48.2	856.178	853.672	0.06	2.506	10.4	6.3	24.00
02.04	16.41063	69.3	47.4	749.645	747.201	0.12	2.444	10.5	6.3	24.00
03.04	13.45017	69.2	44.1	537.202	534.988	0.30	2.214	10.7	6.3	24.00
04.04	13.15838	69.2	44.4	530.139	527.951	0.00	2.188	10.7	6.3	24.00
05.04	15.01438	69.3	44.6	607.746	605.492	0.00	2.254	10.6	6.4	24.00
06.04	20.28384	69.5	49.1	992.235	989.677	0.00	2.558	10.0	6.6	24.00
07.04	19.56092	69.6	49.0	952.216	949.683	0.12	2.533	10.0	6.6	24.00
08.04	20.13812	69.6	49.3	995.062	992.462	0.00	2.600	10.0	6.6	24.00
09.04	19.92862	69.6	48.8	958.314	955.737	0.00	2.577	10.0	6.6	24.00
10.04	19.56620	69.5	48.3	921.155	918.604	0.00	2.551	10.1	6.6	24.00
11.04	17.92988	69.4	46.6	787.618	785.176	0.06	2.442	10.3	6.5	24.00
12.04	18.05155	69.4	46.7	794.431	791.853	0.00	2.578	10.3	6.5	24.00
13.04	17.29179	69.3	45.6	730.109	727.592	0.06	2.517	10.4	6.4	24.00
14.04	15.43696	69.2	44.6	627.941	625.561	0.26	2.380	10.5	6.4	24.00
15.04	13.48156	69.1	43.6	529.675	527.462	0.00	2.213	10.2	6.3	24.00
16.04	13.20507	69.0	43.7	520.298	518.137	0.00	2.161	9.5	6.3	24.00
17.04	13.26007	69.0	43.7	522.405	520.257	0.06	2.148	9.1	6.3	24.00
18.04	12.10360	69.0	44.4	491.838	489.777	0.00	2.061	9.2	6.3	24.00
19.04	11.84611	69.0	44.3	480.001	477.975	0.00	2.026	9.2	6.2	24.00
20.04	11.71348	69.0	44.3	475.082	473.083	0.06	1.999	9.1	6.2	24.00
21.04	11.18844	69.0	44.8	463.109	461.132	0.00	1.977	9.2	6.2	24.00
22.04	11.10550	69.0	44.8	460.044	458.100	0.06	1.944	9.3	6.2	24.00
23.04	11.20052	69.0	44.8	463.212	461.261	0.00	1.951	9.3	6.2	24.00
Итого	504.86286	69.3'	46.9'	22494.638	22420.445	1.33	74.193	10.1	6.4	743.99

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744.00ч = 743.99ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч

Расшифровка ошибок:						
Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]	(<) параметр < min (>) параметр > max
24-04-25 00:00	61931.34842	-1495400.940	-1510552.990	312.63	98782.65	(Т) delta_t < min
24-03-25 00:00	61426.48556	-1517895.578	-1532973.435	311.30	98038.66	(R) перезапуск
Итого	504.86286	22494.638	22420.445	1.33	743.99	(C) коррекц.часов (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 29-09-14 15ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

24.04.25 Подпись _____

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 25 г.

Название потребителя <u>МКД</u>	Абонент <u>ТСН ТСЖ "Ильинский д.8</u>
Адрес потребителя <u>МО г.Красногорск, Ильинский б-р. д. 8, ИТП 2</u>	Телефон <u>+7 925 620 27 13</u>
Ответственное лицо <u>Сироткин С.П.</u>	
Вычислитель <u>ТС-201-2-2-1-Т</u> Сер.ном. <u>121362</u>	Расход под <u>0.320.. 80.000 м3/ч</u> Ду <u>100 мм</u>
Отчетное число месяца <u>24</u> Отчетное время <u>00:00</u>	Расход обр <u>0.320.. 80.000 м3/ч</u> Ду <u>100 мм</u>
	Расход п <u>ротор 10.00 л/имп</u> Ду <u>50 мм</u>

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	rпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
24.03	21.36888	69.5	48.1	1000.231	995.443	0.05	4.788	12.3	6.7	24.00
25.03	20.72646	69.5	47.0	923.001	918.462	0.00	4.539	11.9	6.7	24.00
26.03	22.33099	69.5	47.7	1023.559	1018.613	0.00	4.946	11.9	6.7	# 23.99
27.03	19.39726	69.5	47.4	878.361	874.078	0.00	4.283	11.9	6.7	# 22.08
28.03	18.77945	69.4	47.0	837.577	833.388	0.00	4.189	11.6	6.6	24.00
29.03	19.99375	69.5	47.7	919.643	915.154	0.00	4.489	11.2	6.6	24.00
30.03	19.84091	69.5	46.7	871.477	867.219	0.05	4.258	11.2	6.6	24.00
31.03	18.10261	69.4	46.6	795.273	791.353	0.00	3.920	11.2	6.6	24.00
01.04	17.30498	69.4	46.5	756.520	752.739	0.00	3.781	11.2	6.6	24.00
02.04	17.60640	69.4	46.9	783.012	779.245	0.04	3.767	11.2	6.6	24.00
03.04	18.02407	69.4	47.8	832.974	828.953	0.00	4.021	11.2	6.6	24.00
04.04	17.75218	69.4	47.9	823.469	819.498	0.00	3.971	11.2	6.6	24.00
05.04	19.72541	69.5	47.7	907.584	903.285	0.00	4.299	11.2	6.6	24.00
06.04	26.40914	69.6	49.4	1305.389	1299.341	0.00	6.048	11.0	6.8	24.00
07.04	24.86868	69.7	49.9	1258.727	1252.871	0.15	5.856	11.0	6.8	24.00
08.04	26.19216	69.7	49.8	1316.814	1310.575	0.00	6.239	11.0	6.8	24.00
09.04	26.14567	69.7	49.4	1287.098	1280.793	0.00	6.305	11.0	6.9	24.00
10.04	25.77013	69.7	49.3	1268.112	1261.855	0.00	6.257	11.0	6.8	24.00
11.04	23.75866	69.5	48.7	1138.090	1132.409	0.04	5.681	11.1	6.8	24.00
12.04	24.07505	69.5	48.3	1132.324	1126.662	0.04	5.662	11.1	6.8	24.00
13.04	22.86527	69.5	48.0	1062.380	1056.960	0.00	5.420	11.1	6.7	24.00
14.04	20.53091	69.4	47.3	927.906	923.120	0.00	4.786	11.1	6.6	24.00
15.04	16.64810	69.3	47.3	754.996	751.006	0.05	3.990	10.7	6.6	24.00
16.04	14.02483	69.3	47.4	640.772	637.494	0.00	3.278	10.1	6.5	24.00
17.04	13.79551	69.2	47.0	620.419	617.241	0.00	3.178	9.6	6.5	24.00
18.04	13.22936	69.2	47.8	618.890	615.738	0.24	3.152	9.6	6.5	24.00
19.04	13.01100	69.2	48.0	614.326	611.202	0.00	3.124	9.6	6.5	24.00
20.04	13.09512	69.2	47.7	610.598	607.484	0.00	3.114	9.6	6.5	24.00
21.04	12.77686	69.2	48.4	613.247	610.148	0.00	3.099	9.7	6.5	24.00
22.04	13.53916	69.2	48.4	651.697	648.374	0.00	3.323	9.7	6.5	24.00
23.04	14.64505	69.2	48.3	698.792	695.227	0.00	3.565	9.8	6.5	24.00
Итого	596.33401	69.5'	48.1'	27873.258	27735.930	0.66	137.328	10.9	6.6	742.07

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744.00ч = 742.07ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 1.90ч + 0.03ч

Расшифровка ошибок:						
Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]	(<) параметр < min (>) параметр > max
24-04-25 00:00	72016.27260	-738616.762	-735135.095	334.58	91906.47	(Т) delta_t < min
24-03-25 00:00	71419.93859	-766490.020	-762871.025	333.92	91164.40	(R) перезапуск
Итого	596.33401	27873.258	27735.930	0.66	742.07	(C) коррекц.часов (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 09-12-22 13ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

24.04.25 Подпись _____