

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 05 мес 25 г.

Название потребителя <u>МКД</u>	Абонент <u>ТСН ТСЖ "Ильинский д.8</u>
Адрес потребителя <u>МО г.Красногорск, Ильинский б-р. д.8, ИТП 1</u>	Телефон <u>+7 925 620 27 13</u>
Ответственное лицо <u>Сироткин С.П.</u>	

Вычислитель <u>ТС-201-2-2-1-Т</u>	Сер.ном. <u>121361</u>	Расход под <u>0.320.. 80.000 м3/ч</u>	Ду <u>100 мм</u>
Отчетное число месяца <u>24</u>	Отчетное время <u>00:00</u>	Расход обр <u>0.320.. 80.000 м3/ч</u>	Ду <u>100 мм</u>
		Расход п <u>ротор 10.00 л/имп</u>	Ду <u>50 мм</u>

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	rпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
24.05	5.10446	68.5	48.6	255.805	253.745	0.00	2.060	9.3	6.2	24.00
25.05	5.17902	68.5	48.2	254.820	252.762	0.00	2.058	9.3	6.2	24.00
26.05	5.00448	68.5	48.7	252.669	250.605	0.06	2.064	9.3	6.2	24.00
27.05	4.98090	68.5	48.7	250.735	248.627	0.00	2.108	9.3	6.2	24.00
28.05	4.81784	68.6	49.1	247.781	245.698	0.00	2.083	9.3	6.2	24.00
29.05	4.76177	68.6	49.0	244.011	241.879	0.06	2.132	9.3	6.2	24.00
30.05	4.60311	68.6	49.3	239.363	237.167	0.00	2.196	9.3	6.2	24.00
31.05	4.40801	68.6	50.1	238.756	236.577	0.00	2.179	9.3	6.2	24.00
01.06	4.76583	68.6	49.0	244.018	241.950	0.06	2.068	9.3	6.2	24.00
02.06	4.67811	68.6	49.6	246.175	244.150	0.00	2.025	9.3	6.2	24.00
03.06	4.60398	68.6	49.8	244.375	242.330	0.00	2.045	9.3	6.2	24.00
04.06	4.69804	68.6	49.5	245.786	243.793	0.07	1.993	9.3	6.2	24.00
05.06	4.65554	68.6	49.8	246.767	244.810	0.00	1.957	9.3	6.2	24.00
06.06	4.51024	68.6	50.1	243.137	241.120	0.00	2.017	9.3	6.2	24.00
07.06	4.49571	68.6	50.0	241.647	239.629	0.06	2.018	9.3	6.2	24.00
08.06	4.65702	68.6	49.5	243.771	241.744	0.00	2.027	9.3	6.2	24.00
09.06	4.44617	68.6	50.1	240.765	238.734	0.00	2.031	9.3	6.2	24.00
10.06	4.38582	68.6	50.5	242.744	240.774	0.06	1.970	9.3	6.2	24.00
11.06	4.48208	68.6	50.4	245.430	243.487	0.00	1.943	9.3	6.2	24.00
12.06	4.33378	68.6	50.9	244.265	242.318	0.00	1.947	9.3	6.2	24.00
13.06	4.29993	68.6	51.1	245.198	243.286	0.06	1.912	9.3	6.2	24.00
14.06	4.47696	68.7	50.8	250.163	248.250	0.00	1.913	9.3	6.2	24.00
15.06	4.83195	68.7	49.7	254.741	252.846	0.00	1.895	9.3	6.2	24.00
16.06	4.66890	68.6	50.0	250.831	248.883	0.00	1.948	9.3	6.2	24.00
17.06	4.69341	68.7	49.8	248.557	246.561	0.05	1.996	9.3	6.2	24.00
18.06	4.66235	68.7	50.0	249.458	247.494	0.00	1.964	9.4	6.2	24.00
19.06	4.81882	68.7	49.6	253.233	251.289	0.00	1.944	9.4	6.2	24.00
20.06	4.74704	68.7	50.1	254.896	252.962	0.06	1.934	9.4	6.2	24.00
21.06	4.69130	68.7	50.3	255.711	253.768	0.00	1.943	9.4	6.2	24.00
22.06	5.19506	68.7	48.9	262.388	260.444	0.00	1.944	9.3	6.2	24.00
23.06	4.94848	68.7	49.4	257.264	255.228	0.06	2.036	9.4	6.2	24.00
Итого	145.60611	68.6'	49.7'	7695.260	7632.910	0.60	62.350	9.3	6.2	744.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Расшифровка ошибок:						
Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]	(<) параметр < min (>) параметр > max
24-06-25 00:00	62428.47732	-1472507.074	-1487785.050	313.97	100246.65	(Т) delta_t < min
24-05-25 00:00	62282.87121	-1480202.334	-1495417.960	313.37	99502.65	(R) перезапуск
Итого	145.60611	7695.260	7632.910	0.60	744.00	(C) коррекц.часов (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 29-09-14 15ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

24.06.25 Подпись _____

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 05 мес 25 г.

Название потребителя <u>МКД</u>	Абонент <u>ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ д.8</u>
Адрес потребителя <u>МО г.Красногорск, Ильинский б-р. д. 8, ИТП 2</u>	Телефон <u>+7 925 620 27 13</u>
Ответственное лицо <u>Сироткин С.П.</u>	
Вычислитель <u>ТС-201-2-2-1-Т</u> Сер.ном. <u>121362</u>	Расход под <u>0.320.. 80.000 м3/ч</u> Ду <u>100 мм</u>
Отчетное число месяца <u>24</u> Отчетное время <u>00:00</u>	Расход обр <u>0.320.. 80.000 м3/ч</u> Ду <u>100 мм</u>
	Расход п <u>ротор 10.00 л/имп</u> Ду <u>50 мм</u>

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	rпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
24.05	6.83578	69.0	53.3	437.052	434.927	0.00	2.125	9.7	6.5	24.00
25.05	7.05181	69.0	52.9	438.527	436.393	0.00	2.134	9.7	6.5	24.00
26.05	6.90465	69.0	53.0	432.481	430.390	0.00	2.091	9.7	6.4	24.00
27.05	6.74110	69.0	53.3	429.821	427.751	0.00	2.070	9.7	6.4	24.00
28.05	6.62589	69.1	53.3	421.431	419.417	0.00	2.014	9.7	6.4	24.00
29.05	6.50124	69.0	53.4	415.638	413.672	0.00	1.966	9.7	6.4	24.00
30.05	6.23558	69.1	53.8	407.649	405.747	0.00	1.902	9.7	6.4	24.00
31.05	6.20824	69.0	53.9	408.788	406.916	0.00	1.872	9.7	6.4	24.00
01.06	6.44100	69.0	53.7	420.324	418.394	0.00	1.930	9.7	6.4	24.00
02.06	6.46768	69.1	53.9	427.203	425.262	0.00	1.941	9.7	6.5	24.00
03.06	6.43567	69.1	53.9	424.273	422.371	0.00	1.902	9.7	6.4	24.00
04.06	6.38128	69.1	54.1	425.630	423.734	0.00	1.896	9.7	6.4	24.00
05.06	6.40689	69.1	54.1	426.759	424.863	0.93	1.896	9.7	6.4	24.00
06.06	6.32391	69.1	54.0	421.248	419.409	0.00	1.839	9.7	6.4	24.00
07.06	5.99386	69.1	54.6	414.767	412.985	0.00	1.782	9.7	6.4	24.00
08.06	6.18163	69.1	54.2	417.078	415.294	0.00	1.784	9.7	6.4	24.00
09.06	5.96969	69.1	54.6	413.165	411.402	0.00	1.763	9.7	6.4	24.00
10.06	6.08994	69.1	54.8	425.425	423.607	0.00	1.818	9.7	6.4	24.00
11.06	6.02284	69.1	55.1	430.946	429.110	0.00	1.836	9.7	6.4	24.00
12.06	5.93133	69.1	55.3	428.644	426.838	0.00	1.806	9.7	6.5	24.00
13.06	5.86214	69.1	55.5	431.533	429.702	0.00	1.831	9.7	6.4	24.00
14.06	6.10229	69.1	55.4	444.443	442.527	0.00	1.916	9.7	6.4	24.00
15.06	6.47876	69.1	54.8	452.398	450.428	0.05	1.970	9.7	6.5	24.00
16.06	6.34340	69.1	54.8	445.940	444.002	0.00	1.938	9.7	6.4	24.00
17.06	6.31707	69.1	54.7	437.931	436.039	0.00	1.892	9.7	6.4	24.00
18.06	6.30656	69.1	54.8	439.715	437.812	0.00	1.903	9.7	6.4	24.00
19.06	6.41446	69.1	55.0	454.322	452.344	0.04	1.978	9.7	6.5	24.00
20.06	6.51274	69.1	55.0	462.424	460.389	0.00	2.035	9.7	6.5	24.00
21.06	6.41980	69.1	55.4	469.277	467.198	0.00	2.079	9.7	6.5	24.00
22.06	6.91227	69.1	54.7	479.416	477.259	0.04	2.157	9.7	6.5	24.00
23.06	6.55690	69.1	55.2	469.339	467.255	0.00	2.084	9.7	6.5	24.00
Итого	197.97640	69.1'	54.4'	13453.587	13393.437	1.06	60.150	9.7	6.4	744.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Расшифровка ошибок:						
Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]	(<) параметр < min (>) параметр > max
24-06-25 00:00	72677.02551	-702474.661	-699169.065	338.48	93370.47	(Т) delta_t < min
24-05-25 00:00	72479.04911	-715928.248	-712562.502	337.42	92626.47	(R) перезапуск
Итого	197.97640	13453.587	13393.437	1.06	744.00	(C) коррекц.часов (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 09-12-22 13ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

24.06.25 Подпись _____